

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел в г.Ирбит, Ирбитском, Слободо -Туринском, Тавдинском,  
Таборинском и Туринском районах  
адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9  
тел. (34355) 6-36-02, E-mail: mail\_04@66.rospotrebnadzor.ru

Директору  
МКОУ Ключевская СОШ  
Н.Н.Паньковой

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО**  
по результатам проверки готовности образовательного учреждения  
к началу нового 2016-2017 учебного года

от 08.08.2016 г.

№ 01-04-05-09-03/1616

При проведении проверки готовности к новому 2016-2017 учебному году муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ключевская средняя общеобразовательная школа (623834, Ирбитский район, с. Ключи, ул. Урицкого, 5, Свердловская область) были установлены нарушения санитарных правил:

1. **Уровень искусственной освещенности в учебных помещениях школы составляет от 120 до 280 лк при норме не менее 300 лк**, что является нарушением требований п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк..." (протокол лабораторных испытаний № 3472 от 01.10.2015г.).
2. **Вентиляционная система в здании школы неисправна**, что является нарушением требований п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "Здания общеобразовательных организаций оборудуют системами централизованного отопления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий и обеспечивать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды. Обследование технического состояния вентиляции проводится специализированными организациями через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет..."
3. **На пищеблоке в тамбуре туалета для персонала не оборудован отдельный кран для забора воды, предназначенной для мытья полов, а также сливной трап с уклоном к нему**, что является нарушением требований п. 3.13 СП 2.3.6.1079-01, согласно которого: "... В тамбуре туалета для персонала следует предусматривать отдельный кран со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов, а также сливной трап с уклоном к нему".
4. **Складские помещения для хранения продуктов приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха не оборудованы**, что является нарушением требований п.4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 согласно которого: "Складские помещения для хранения продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха..."
5. **В помещениях пищеблока не ко всем умывальным раковинам для мытья рук имеется подводка горячей воды**, что является нарушением требований п.13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 согласно которого: "Для мытья рук во все производственные цеха должны быть установлены умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями..."

**Предлагаю в срок до 22.08.2016г.:**

1. Устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и представить информацию подтверждающую устранение нарушений.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ключевская средняя общеобразовательная школа к началу нового 2016 -2017 учебного года готово при условии выполнения данного предложения.

Заместитель начальника территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе Ирбит,  
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском,  
Таборинском и Туринском районах



Н.Н.Русин

Ефремова С.А.  
(34355) 6-36-49